

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
«Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Ақтөбе
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті Мәртөк аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы»
республикалық мемлекеттік
мекемесі



Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Республиканское государственное
учреждение «Мартукское районное
Управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Актюбинской области Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

МӘРТӨК АУДАНЫ, көшесі Озмитель,
№ 8А үй, 2

МАРТУКСКИЙ РАЙОН, улица Озмителя,
дом № 8А, 2

Номер: KZ70VWF00290383

Дата выдачи: 04.02.2025 г.

Коммунальное государственное учреждение
"Полтавская общеобразовательная средняя
школа" государственного учреждения "Отдел
образования Мартукского района Управления
образования Актюбинской области"

030610, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ
РАЙОН, БАЙТОРЫСАЙСКИЙ С.О.,
С.ПОЛТАВКА, улица Жастар, здание № 30, 41

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение от 23.01.2025 №KZ89RYS00967993, сообщает следующее:

-для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии не предусмотрены подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации, что является нарушением п.84 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

-световые проемы в учебных помещениях не оборудованы солнцезащитными регулируемые солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.44 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

-в здании школы с другого торца размещен Полтавский медицинский пункт Мартукской районной больницы, функционально не связанный с образовательным процессом, что является нарушением п.7 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

В связи, с чем в соответствии с пп.2.п.11 гл.2 приказа МЗ РК ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее-Приказ) выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на объект КГУ «Полтавская общеобразовательная

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

средняя школа» не предоставляется возможным.

В случае неудовлетворения данным ответом Вы вправе обжаловать его в досудебном порядке, в соответствии со ст.91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в вышестоящем органе (Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (индекс: 030012, Актюбинская область, город Актобе, проспект Санкибай батыра, 1 электронный адрес: dkkbtu.aktobe@dsm.gov.kz).

Руководитель

Шарафутдинова Айгуль Баяновна

